



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Coordenadoria Administrativa

Processo nº: 33.163/2023

Promovente: LM CREATIVE DESIGN SERRALHERIA

Assunto: Reforma da Cobertura do Prédio e Implantação Mini-usina Energia Fotovoltaica (Esclarecimento)

Proc.	C. M. R. P.
Fl.	33.163/23
Rub.	05

Cuida-se de solicitação de esclarecimento acerca da Concorrência nº 01/2023 (Processo nº 29.666/2023), cujo objeto reforma da cobertura do prédio sede, com instalação de coberturas em estacionamento e mini-usina fotovoltaica na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, conforme descrito em edital e anexos.

Esclarecimento 10:

1) #1

Item 5.5 – Cobertura em estrutura metálica estacionamento (109,50m²)2x.

* O item 5.5. está sem quantitativo e descrição de matérias a serem usadas na execução da estrutura metálica para receber as placas fotovoltaicas.

#2

A descrição no projeto do aço está em ASTM-A572 Grau 50. Esse aço só é encontrado em vigas w e viga i.


Materiais dobrados como terço-mento pilares e outros só são encontrados no aço ASTM-A36.

* Podemos usar esse aço ASTM-A36 para esse orçamento?

Resposta: O Termo de Referência e as especificações técnicas não podem ser alteradas, entretanto, na ausência do material especificado, pode-se usar material similar de melhor qualidade com comprovação técnica devidamente demonstrada, conforme normas técnicas brasileiras, mas sem alteração de custos.

A resposta ao pedido de esclarecimento deve ser enviada, dentro do prazo previsto no instrumento convocatório, através do e-mail de origem, e inserido no site oficial desta Câmara Municipal (campo próprio).

Ribeirão Preto, 11 de agosto de 2023


Câmara Municipal de Ribeirão Preto
CHAFIK FERREIRA SCALÓN
COORDENADOR ADMINISTRATIVO